

Ремонт оборудования, КЛ- 10 кВ и КЛ -0,4 2015 г.

№ п/п	Месяц	Вид работ	Дата вывода в ремонт	Дата ввода из ремонта
1	Январь	-	-	-
2	Февраль	Ремонт КЛ 10 кВ, от ЮЗ-202 врезка две переходные муфты ЗСПТп 10-150х240 АСБл с сшитый полиэт. 2 соед. муфты СТП 10-150х240 в ТП-2177п и 2 соед муфты АСБл в ТП -2088п + КЛ АСБл 3х240 , L-35м	20.02.2015	21.02.2015
3	Март	Ремонт КЛ 10 кВ, в расщелке КЛ от РП-38 до ТП-1868п одна соединительная муфта АСБл 3х240	19.03.2015	19.03.2015
4	Апрель	Ремонт КЛ 10 кВ АСБл 3х240 от ПС 110/30/10 "Тургеневская" ТГ-409 до ТП-2087п две соединительные муфты	21.04.2015	21.04.2015
5	Май	-	-	-
6	Июнь	Ремонт КЛ 10 кВ АСБл 3х240 от ЮЗ-202 до ТП-2177п установлены две соединительные муфты АСБл 3х240, замена КЛ 10 кВ АСБл 3х240 - L-3м.	30.06.2015	30.06.2015
7	Июль	Ремонт КЛ-,04кВ АВВбШв 4х120 Установлены соединительные муфты КЛ -0,4 кВ АВВбШв 4х120 - 5 шт от ТП-1576п	15.07.205	15.07.205
		Ремонт КЛ-,04кВ АВВбШв 4х120 Установлены соединительные муфты КЛ -0,4 кВ АВВбШв 4х120 - 3 шт от ТП-1575п	21.07.2015	21.07.2015

